

GESTIONE OPERATIVA
Resp. Enzo Di Nunno
Tel 0564 422611
Fax 0564 22383

Prot. N. 36160 del 20 / 04 / 2018

Spett.le Comune di Sovicille

Sua PEC

OGGETTO: Parere di competenza variante al Piano strutturale Comune di Sovicille

Con riferimento alla vostra nota a protocollo 66882/17, si comunicano le seguenti variazioni rispetto a quanto già riportato nella nota di cui al ns. prot. 3601 del 05/02/2015.

OSSERVAZIONI SU RETE DI ACQUEDOTTO E DISPONIBILITÀ IDRICA

Rispetto a quanto comunicato nel documento 3601/2015 non si rilevano sostanziali variazioni.

Si invia un aggiornamento riguardante l'anno 2016

Volume di acqua immesso in rete – 1.593.036 mc

Volume di acqua fatturato – 907.540 mc

Volume di perdite – 685.496 mc

Percentuale di perdite – 43,03% di perdite fisico/amministrative

Si rinnova la richiesta che per ogni UTOE interessata il numero di nuovi residenti, posti letto per attività turistico ricettive e superficie delle aree adibite ad attività commerciali, industriali e direzionali ed altre tipologie per ricostruire i fabbisogni necessari a garantire le dotazioni delle aree di espansione.

OSSERVAZIONI SU RETE FOGNARIA E TRATTEMENTO DEI REFLUI

Si allega lo stato dell'arte del comparto fognatura e depurazione del SII sul territorio del Comune di Sovicille:

1. **Sovicille Capoluogo:** non si rilevano variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza.
2. **Rosia:** non si rilevano variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza.

3. **Stigliano, Bellaria e Torri:** non si rilevano variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza.
4. **Ancaiano:** non si rilevano variazioni rispetto a quanto comunicato in precedenza.
5. **Tonni:** la località risulta servita sia da rete fognaria che da apposito trattamento appropriato (imhoff + subirrigazione); tale impianto risulta tuttavia in attesa di autorizzazione allo scarico, il cui iter di richiesta è stato avviato con ns. prot. 3730 in data 06/02/2014.
6. **Tegoloia:** rispetto a quanto già comunicato in precedenza, la Imhoff a servizio della località è stata autorizzata con atto SUAP Unione Comuni della Val di Merse n. 7631 del 08/09/2017, nel quale viene prescritto come nuovi allacci siano consentiti ai sensi dei dettami dell'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008; nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono pertanto essere ammessi solo nei seguenti casi:
- o in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
 - o per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;
 - o per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
 - o per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
 - o per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
- Ogni nuovo allaccio dovrà inoltre essere dotato di trattamento appropriato a piè d'utenza prima dell'allaccio nella pubblica fognatura.
7. **Simignano:** rispetto a quanto già comunicato in precedenza, la Imhoff a servizio della località è stata autorizzata con atto SUAP Unione Comuni della Val di Merse n. 7631 del 08/09/2017, nel quale viene prescritto come nuovi allacci siano consentiti ai sensi dei dettami dell'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008; nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono pertanto essere ammessi solo nei seguenti casi:
- o in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
 - o per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;
 - o per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;

- o per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
- o per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.

Ogni nuovo allaccio dovrà inoltre essere dotato di trattamento appropriato a piè d'utenza prima dell'allaccio nella pubblica fognatura.

8. **Poggio Salvi:** rispetto a quanto già comunicato in precedenza, la Imhoff a servizio della località è stata autorizzata con atto SUAP Unione Comuni della Val di Merse n. 7630 del 08/09/2017, nel quale viene prescritto come nuovi allacci siano consentiti ai sensi dei dettami dell'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008; nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono pertanto essere ammessi solo nei seguenti casi:

- o in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
- o per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;
- o per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
- o per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
- o per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.

Ogni nuovo allaccio dovrà inoltre essere dotato di trattamento appropriato a piè d'utenza prima dell'allaccio nella pubblica fognatura.

9. **Brucciano:** rispetto a quanto già comunicato in precedenza, la Imhoff a servizio della località è stata autorizzata con atto SUAP Unione Comuni della Val di Merse n. 7630 del 08/09/2017, nel quale viene prescritto come nuovi allacci siano consentiti ai sensi dei dettami dell'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008; nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono pertanto essere ammessi solo nei seguenti casi:

- o in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
- o per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;
- o per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;

- o per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
- o per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.

Ogni nuovo allaccio dovrà inoltre essere dotato di trattamento appropriato a piè d'utenza prima dell'allaccio nella pubblica fognatura.

10. Brenna: rispetto a quanto già comunicato in precedenza, la Imhoff a servizio della località è stata autorizzata con atto SUAP Unione Comuni della Val di Merse n. 7631 del 08/09/2017, nel quale viene prescritto come nuovi allacci siano consentiti ai sensi dei dettami dell'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008; nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono pertanto essere ammessi solo nei seguenti casi:

- o in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
- o per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;
- o per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
- o per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
- o per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.

Ogni nuovo allaccio dovrà inoltre essere dotato di trattamento appropriato a piè d'utenza prima dell'allaccio nella pubblica fognatura.

11. Orgia: rispetto a quanto già comunicato in precedenza, la Imhoff a servizio della località è stata autorizzata con atto SUAP Unione Comuni della Val di Merse n. 7631 del 08/09/2017, nel quale viene prescritto come nuovi allacci siano consentiti ai sensi dei dettami dell'art. 19 bis del DPGR 46/R/2008; nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono pertanto essere ammessi solo nei seguenti casi:

- o in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
- o per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;
- o per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
- o per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;

- o per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.

Ogni nuovo allaccio dovrà inoltre essere dotato di trattamento appropriato a piè d'utenza prima dell'allaccio nella pubblica fognatura.

Laddove non sia possibile concedere ulteriori allacci alla pubblica esistente, nuove urbanizzazioni potranno essere assentite solo se autonomamente depurate, con i relativi reflui chiarificanti recapitanti fuori dalla pubblica fognatura.

Distinti saluti,

Il Resp. Gestione Operativa
(Enzo Di Nunno)




