

DIREZIONE OPERAZIONI
UNITÀ PROCESSI MISURA E REPORTING
Resp. Michela Ticcianti
Tel 0564 422611
Fax 0564 22383

Prot. N. 3601 del 05 FEB 2015

DOP150-DOP154-DOP210-DOP220
DOP330-DOP360-DOP400
invio per PEC

Spett.le **Comune di Sovicille**
c.a. del Funzionario Tecnico
Ing. Rossana Pallini
protocollo.sovicille@cert.legalmail.it

Autorità Idrica Toscana
Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone
c.a. Geom. Alessandro Faucci
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Oggetto: **Parere di competenza Variante al Piano Strutturale Comune di Sovicille (riferimento vs protocollo n. 23584 del 05/12/2014 e ns prot. n. 40016 del 11/12/2014)**

OSSERVAZIONI SU RETE DI ACQUEDOTTO E DISPONIBILITA' IDRICA:

Con riferimento alla Variante in oggetto siamo a riferire che attualmente non risultano presenti problematiche particolari riferite alla disponibilità idrica sul territorio comunale. Sarà però necessario verificare gli insediamenti puntuali futuri per individuare se le attuali infrastrutture afferenti al SII risulteranno adeguate a garantire i futuri fabbisogni sia come reti che come impianti.

La problematica più rilevante ad oggi sul territorio comunale risulta essere infatti la vetustà delle reti idriche, sia adduttrici che distributrici, ed i diametri delle stesse che spesso risultano già oggi adeguati a garantire la capacità di trasporto.

Siamo quindi a richiedere che negli Strumenti Urbanistici di maggior dettaglio siano riportati per ogni UTOE interessata il numero di nuovi residenti, posti letto per attività turistico ricettive e superficie delle aree adibite ad attività commerciali, industriali, direzionali ed altre tipologie per ricostruire i fabbisogni necessari a garantire le dotazioni nelle aree di espansione.

Visionati i dati riportati nella tabella 10 del Documento Preliminare inviamo un aggiornamento all'anno 2013.

Acqua immessa in rete - 1.718.029 mc;

Acqua fatturata - 896.067 mc;

Perdite - 821.962 mc;

Perdite % - 47.84 % di perdite fisico/amministrative



OSSERVAZIONI SU RETE FOGNARIA E TRATTAMENTO DEI REFLUI:

In questa fase del procedimento gli interventi puntuali non sono chiaramente ancora stati individuati, pertanto l'osservazione che si esprime consiste più che altro in un contributo informativo volto a rappresentare uno strumento decisionale per le future scelte strategiche da attuare sul territorio comunale.

Ad oggi, lo stato dell'arte del comparto fognatura e depurazione del SII sul territorio del Comune di Sovicille è il seguente:

1. **Sovicille Capoluogo:** è servita sia da rete fognaria che da impianto di depurazione (IDL PONTE ALLA SERPENNA). Pertanto, nuove espansioni urbanistiche potranno essere assentite nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto in parola;
2. **Rosia:** è servita sia da rete fognaria che da impianto di depurazione (IDL ROSIA). Pertanto, nuove espansioni urbanistiche potranno essere assentite nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto in parola;
3. **Stigliano, Bellaria e Torri:** tali località sono servite sia da rete fognaria che da impianto di depurazione (IDL STIGLIANO-BELLARIA-TORRI). Pertanto, nuove espansioni urbanistiche potranno essere assentite nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto in parola;
4. **Ancaiano:** è servita sia da rete fognaria che da impianto di depurazione (IDL ANCAIANO). Pertanto, nuove espansioni urbanistiche potranno essere assentite nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto in parola;
5. **Tonni:** è servita sia da rete fognaria che da adeguato trattamento appropriato (Imhoff + subirrigazione). Pertanto, nuove espansioni urbanistiche potranno essere assentite nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto in parola;
6. **Tegoloia:** la località è servita da rete fognaria e da una fossa Imhoff ad oggi non autorizzata allo scarico. La relativa autorizzazione potrà essere richiesta solo a valle della firma dell'Accordo di Programma ex art. 26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. Fino al momento del rilascio di tale atto, non potranno essere concessi nuovi allacci alla pubblica fognatura; una volta autorizzata, nuovi allacci potranno essere concessi ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.19 bis del D.P.G.R. 46/R/2008;
7. **Simignano:** la località è servita da rete fognaria e da una fossa Imhoff ad oggi non autorizzata allo scarico. La relativa autorizzazione potrà essere richiesta solo a valle della firma dell'Accordo di Programma ex art. 26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. Fino al momento del rilascio di tale atto, non potranno essere concessi nuovi allacci alla pubblica fognatura; una volta autorizzata, nuovi allacci potranno essere concessi ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.19 bis del D.P.G.R. 46/R/2008;
8. **Poggio Salvi:** la località è servita da rete fognaria e da una fossa Imhoff ad oggi non autorizzata allo scarico. La relativa autorizzazione potrà essere richiesta solo a valle della firma dell'Accordo di Programma ex art. 26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. Fino al momento del rilascio di tale atto, non potranno essere concessi nuovi allacci alla pubblica fognatura; una volta autorizzata, nuovi allacci potranno essere concessi ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.19 bis del D.P.G.R. 46/R/2008;
9. **Brucciano:** la località è servita da rete fognaria e da una fossa Imhoff ad oggi non autorizzata allo scarico. La relativa autorizzazione potrà essere richiesta solo a valle della firma dell'Accordo di Programma ex art. 26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. Fino al

momento del rilascio di tale atto, non potranno essere concessi nuovi allacci alla pubblica fognatura; una volta autorizzata, nuovi allacci potranno essere concessi ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.19 bis del D.P.G.R. 46/R/2008;

10. **Brenna:** la località è servita da rete fognaria che termina in scarichi a cielo aperto ad oggi non autorizzati. La relativa autorizzazione potrà essere richiesta solo a valle della firma dell'Accordo di Programma ex art. 26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. Fino al momento del rilascio di tale atto, non potranno essere concessi nuovi allacci alla pubblica fognatura; una volta autorizzata, nuovi allacci potranno essere concessi ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.19 bis del D.P.G.R. 46/R/2008;

11. **Orgia:** la località è servita da rete fognaria e da una fossa Imhoff ad oggi non autorizzata allo scarico. La relativa autorizzazione potrà essere richiesta solo a valle della firma dell'Accordo di Programma ex art. 26 della L.R. 20/2006 e s.m.i. Fino al momento del rilascio di tale atto, non potranno essere concessi nuovi allacci alla pubblica fognatura; una volta autorizzata, nuovi allacci potranno essere concessi ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.19 bis del D.P.G.R. 46/R/2008.

Altre località/frazioni del territorio comunale non risultano servite da pubblica fognatura.

Laddove non sia possibile concedere ulteriori allacci alla pubblica fognatura esistente, nuove urbanizzazioni potranno essere assentite solo se autonomamente depurate, con i relativi reflui chiarificati recapitanti fuori dalla pubblica fognatura.

Cordiali saluti,

Il Direttore Operazioni
(Lorenzo Pirritano)



